



推奨パネルカット

仕様

型式	TCO-27B3
取付方式	盤外取付型
電源接続方式	端子台方式
電源電圧	AC200~240V
定格能力	50/60Hz : 27/29 [W/K]
定格電流	50/60Hz : 0.46/0.41 [A]
ファンモータ規格	UL, CE認定
シェル材質	耐食性溶融メッキ鋼板 (ZAM)
熱交換チューブ材質	φ8, t=0.7 A3003
本体重量	6.5 [kg]

- 注意 1. 制御盤に取り付ける際、取付パッキンが十分圧縮されるまでナットにトルクをかけて下さい。
 2. アースは確実に接続して下さい。

- ・定格能力は、盤内外の温度差が1K (1℃) の時に、熱交換器から放熱可能な熱量であり、公称温度差20Kの時の試験結果を基に表示しています。
- ・この図面に記載されている内容は、部品改良などのため予告無く変更する場合がございます。

使用部品

NO.	部品名	個数	品番
1	熱交換チューブ	100	MM845-AF440
2	シェル	1	TCHSO-30B1A-0002
3	シールゴム	2	TCGNB-02005
4	ファンベース	1	TCHSO-30B1A-0004
5	カバー	1	TCHSO-30B1A-0005
6	ファンベース	1	TCSXO-35B1S-0006
7	貫通端子台	1	OGM-300-3P-C
8	ファンモーター (NMB-MAT)	1	5915PC-22W-B30-SM1
9	ファンモーター (NMB-MAT)	1	5915PC-22T-B30-B10
10	フィンガード	2	RG150-7T
11	パッキン (ネオプレンスポンジ)	1	W20-L1000-T3
12	パッキン (ネオプレンスポンジ)	1	W10-L1000-T3
13	フィルタ	1	MM850-1500A
14	フィルタカバー	1	MM851-1502F

HEAT SURFACE TREATMENT		尺度	SCALE
MATERIAL		個数	1:5
チューブコア式盤用熱交換器			
盤外取付型 (標準タイプ)			
TCO-27B3-03			
使用型式	個数	符号	変更事項
MODEL	QTY	MARK	REVISION RECORD
質量	数量	年月日	変更者
REV. NO	REV. NO	DATE	REVR
GENERAL MANAGER	MANAGER	ASSIST MANAGER	ENGINEER
江副	中根	調	富岡
室	長	計	製
H25.6.4	H25.6.4	H25.6.4	H25.6.4
DRAWER	品番		
富岡	富岡		
H25.6.4	H25.6.4		
図面来歴	MARUYASU INDUSTRIES CO. LTD		
DWG. HIST	MARUYASU INDUSTRIES CO. LTD		